

ZADÁVACIE PODKLADY

Predmet obstarávania :

**Oprava zásobníka odpadu
v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.**

Číslo obstarávania: 09-50-2013

OLO, a.s., nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle § č. 6 a § č.8 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Priebeh obstarávacích konaní je upravený internými pravidlami spoločnosti a nie postupom podľa citovaného zákona o verejnom obstarávaní.

Vypracoval: Ing. Vladimír Švábík, riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu

Bratislava, 20. mája 2013

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 Identifikácia Obstarávateľa

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke OLO, a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Švábik svabik@olo.sk

IČO: 00 681 300

IČ DPH: SK 2020 318256

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B

2 Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je vykonanie opravy oplechovania zásobníka odpadu (ďalej iba ZO) počas odstávky zariadenia v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu spôsobom a v rozsahu uvedenom v časť 3. Týchto zadávacích podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania.

Z dôvodu technickej náročnosti opravy oplechovania ZO Obstarávateľ požaduje, aby jednotliví uchádzači absolvovali osobnú prehliadku predmetu obstarávania priamo na mieste jeho dodania.

Obhliadku predmetu obstarávania je možné vykonať po dohovore s kontaktnou osobou Obstarávateľa - Ing. Vladimírom Švábikom, mobil: + 421 2 918 110 500, tel. + 421 2 402 060 11

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania.

3 Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa platných predpisov.

4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
závod Spaľovňa odpadu
Vlčie hrdlo 72
821 04 Bratislava
GPS 48° 06' 27" N
17° 10' 01" E

4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania:

Oprava oplechovania ZO sa bude vykonávať za odstávky závodu Spaľovňa odpadu, v dobe

od 25.07. do 04.08.2013

Opravu zásobníka predpokladáme vykonávať v 12 hodinových zmenách, od 06,00 hod. do 18,00 hod., prípadne po dohovore s Objednávateľom aj dlhšie, vrátane sobôt a nedeľ.

Dňa 05.08.2013 o 06,00 hod. musia byť všetky práce hotové, pracoviská v ZO zlikvidované, materiály a pracovné prostriedky odvezené a ZO musí byť pripravený na príjem odpadu.

5 Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti:

- technická časť
- ekonomická časť

5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikat' (výpis z OR),
- referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov.
V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:
 - názov predmetu plnenia,
 - termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok),
 - finančný objem predmetu plnenia (EUR),
 - obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
 - údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií,
- kópiu poisťovnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu predmetu obstarávania
- počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky,
- čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania
 - že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania,
 - že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami obstarávania,
 - o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,
 - o neúčasti na iných predkladaných ponukách.

5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích podkladov,
- návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích podkladov.

6 Označenie obalu ponuky

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- označenie názvu obstarávania:
„Oprava zásobníka odpadu“
- Číslo obstarávania: 09-50-2013
- kontaktná osoba uchádzača

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuku je potrebné doručiť do **21.06.2013 do 12,00 hod.** na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.

8 Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch.

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo.

Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zrušiť resp. nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

10 Uzavretie zmluvy

10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné podmienky Zmluvy o dielo.

10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **31.08.2013**.

10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1.

2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je oprava zásobníka odpadu - prevádzkou v ZO čiastočne poškodeného oplechovania časti stien ZO v závode Spaľovňa odpadu.

3.1 Zásobník odpadu

Na príjem, uskladnenie a homogenizáciu zmesového komunálneho dopadu v závode slúži zásobník odpadu. ZO je zastrešená betónová konštrukcia – hranol s rozmermi:

dĺžka : 42,20 m

šírka : 12,50 m

hĺbka : 24,50 m

Časť zvislých, odpružených stien ZO – cca 58% z celkového povrchu ZO - je pokrytých oplechovaním.

Oplechovanie na dlhších stenách ZO je z tabúl z ocelových plechov s rozmermi 2,22 m x 1,01 m, oplechovanie na kratších stenách ZO je z tabúl ocelových plechov s rozmermi 2,08 m x 1,01 m.

Materiál plechov je oceľ triedy 11, hrúbka plechov je 5 - 8 mm

Plechov sú uchytené zvarmi po celom obvode tabule plechu na nosnú pásovinu ukotvenú do odpružených stien ZO.

V 08 – 09 / 2001 bolo po cca 23 rokoch prevádzky vymenených cca 33% oplechovania.

Obstarávateľ nemá k vykonaniu opravy oplechovania stien ZO k dispozícii konštrukčnú dokumentáciu oplechovania.

3.2 Oprava zásobníka odpadu

Predpokladáme, že poškodených je 8 – 10 % oplechovania (cca 120 – 150 m²). Pre vypracovanie ponuky uvažujeme so základnou plochou 120 m².

Oprava oplechovania odpružených stien ZO pri poškodenom alebo vadnom oplechovaní bude pozostávať z :

- odstránenia starého oplechovania a navarenia nového oplechovania
- lokálnych opráv poškodeného alebo vadného oplechovania (napr. vyrovnanie oplechovania, privarenie, prichytenie a pod.) bez výmeny pôvodného oplechovania
- prípadných opráv poškodenej betónovej konštrukcie odpružených stien, v súčasnosti prekrytej poškodeným oplechovaním

Pre vertikálnu a horizontálnu dopravu materiálu v zásobníku ZO bude k dispozícii minimálne jeden z dvoch mostových žeriavov s elektrickým pojazdom a zdvihom s nosnosťou 9,0 t, zdvihom 25 m a žeriavnikom.

Počas opravy oplechovania stien bude ZO úplne vyprázdnený, bez odpadu.

Predpokladáme, že oprava povrchu odpružených stien zásobníka odpadu sa bude vykonávať zo samostatnej závesnej montážnej lávky alebo horolezeckou technikou. Obstarávateľ neuvažuje s vybudovaním lešenia po celom obvode a celej výške stien ZO.

Oprárenske práce v zásobníku odpadu sa budú napriek úplne vyprázdnenému ZO vykonávať v prostredí so zvýšeným ohrozením bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov (hlavne práce vo výškach) a v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru. Z tohto dôvodu bude potrebné pri príprave týchto prác dôkladne vyriešiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov, vykonávajúcich práce v zásobníku odpadu a zabezpečiť trvalé protipožiarne zabezpečenie pracovísk a ZO samotného.

Objednávateľ vykoná protipožiarne zabezpečenie ZO trvalou prítomnosťou protipožiarnej hliadky počas výkonu prác – prítomnosť žeriavníka, pripravenosťou dvoch hasiacich vodných diel a pripravenosťou požiarnych hydrantov v ZO.

Od uchádzača – dodávateľa požadujeme trvalé vybavenie každého jedného pracoviska minimálne dvomi prenosnými penovými alebo vodnými hasiacimi prístrojmi s hmotnosťou náplne aspoň 6 kg.

Skutočný rozsah opráv zásobníka odpadu – poškodeného oplechovania prípadne poškodených betónových odpružených stien môže byť spresnený po obhliadke povrchu ZO s Obstarávateľom, prípadne po odstránení poškodeného oplechovania a počas výkonu opráv.

3.3 Do prác uchádzača – dodávateľa patrí aj nasledovné vybavenie, montážne a prepravné mechanizmy a činnosti:

- Montážne lávky, horolezecké vybavenie alebo lešenie vrátane ich uchytenia a ukotvenia pre bezpečné (najmä s ohľadom na práce vo výškach a v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru) a kvalitné vykonanie opravy zásobníka odpadu – podľa zväženia uchádzača – dodávateľa.

- Iné zdvíhacie, prepravné a zabezpečovacie prostriedky a mechanizmy potrebné pre bezpečné a kvalitné vykonanie opravy ZO
- Vybavenie montážneho personálu s náležitými prostriedkami OOP, zabezpečovacími prostriedkami (najmä s ohľadom na práce vo výškach a v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru) náradím pre bezpečné a kvalitné vykonanie opravy ZO
- Stály technický dozor šéfmontéra uchádzača – dodávateľa počas výkonu prác
- Uloženie zdemontovaného a nepotrebného kovového materiálu na šrotovisko Obstarávateľa v areáli závodu.

Odvoz a likvidáciu kovového odpadu – odvoz šrotu na skládku zabezpečí Obstarávateľ

Oprava zásobníka odpadu musí byť vykonaná v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela samotného, hlavne s ohľadom na práce vo výškach a v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených v Tabuľke č. 1. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu.

Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom súčtinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.

Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.

Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS 2000 - DDP.

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

6.1. Príloha č.1 Tabuľka č.1

6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1

Položky v zmysle časti č.3	Popis	Jednotka	Cena
6.1	Oprava zásobníka odpadu - 120 m ² oplechovania zvislých odpružených stien, vrátane materiálu, prostriedkov na opravu (montážne lávky, lešenia) ostatného požadovaného vybavenia a zabezpečenia Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor	

Cena dodávok a prác nad rámec ponuky - navyše práce:			
	Oprava oplechovania	Jednotková cena	EUR / 1 m ²
	Oprava nosných alebo kotviacich prvkov oplechovania	Jednotková cena	EUR / 1 m ¹
	Oprava betónového odpruženého panelu	Jednotková cena	EUR / 1 m ²
	Technická činnosť konštruktéra, technológa, projektanta	Jednotková cena	EUR / hod
	Montážne práce šéfmontéra, montéra	Jednotková cena	EUR / hod
	Doprava osobným automobilom	Jednotková cena	EUR / km
	Doprava dodávkovým automobilom	Jednotková cena	EUR / km
	Doprava nákladným automobilom	Jednotková cena	EUR / km

Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.