



Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

ZADÁVACIE PODKLADY

Predmet obstarávania

Kotolňa – Výstavba lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním

Číslo obstarávania: 03-50/2014

OLO a.s. je obstarávateľom podľa ustanovenia § 8 odsek (1) písm. a) v spojení s ustanovením § 8 odsek (3) písm. a) bod 2. zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spracoval: Ing. Vladimír Švábík – riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu

Bratislava, marec 2014

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 Identifikácia obstarávateľa

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Švábik svabik@olo.sk

IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK 2020 318256
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B

2 Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je výstavba lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu počas odstávok závodu Spaľovňa odpadu spôsobom a v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer, ktorý je prílohou týchto podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania.

3 Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy podľa platných predpisov.

4 Miesto a termín dodania služby

4.1 Miesto dodania služby: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
závod Spaľovňa odpadu
Vlčie hrdlo 72
821 04 Bratislava

4.2 Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky: **od 15.4.2014 do 31.12.2016**

5 Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti:

- technická časť
- ekonomická časť

5.1 **Technická časť** ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikateľ (výpis z OR),
- referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:
 - názov predmetu plnenia,
 - termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok),
 - finančný objem predmetu plnenia (EUR),
 - obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
 - údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií,
- kópiu poisťnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu predmetu obstarávania,
- podrobnú technickú špecifikáciu predmetu plnenia podľa požiadaviek uvedených v časti 3 týchto zadávacích podkladov,
- počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky,
- čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania

- že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania,
- že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami obstarávania,
- o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,
- o neúčasti na iných predkladaných ponukách.

5.2 **Ekonomická časť** ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích podkladov a vyplnenú Prílohu č.2 - Výkaz výmer.
- návrh Rámcovej zmluvy, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích podkladov.

6 Označenie obalov ponúk

6.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „**súťaž – neotvárať**“,
- označenie názvu súťaže „**Kotolňa – Výstavba lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním**“.
- Číslo súťaže: 03-50/2014
- kontaktná osoba uchádzača

7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť do **28.03.2014 do 12.00 hod.** na adresu Obstarávateľa uvedenú v bode 1.

8 Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch.

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

Objednávateľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zrušiť resp. nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

10 Uzavretie zmluvy

10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prejednané obchodné podmienky Rámcovej zmluvy.

10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2014.

10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1.

- 2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencii zúčastnených a výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je výstavba kovového lešenia vo vybratých vnútorných častiach kotlov a čistenie vybratých vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – otryskávaním.

Obidva rovnaké membránové kotle v závode Spaľovňa odpadu slúžia na spaľovanie odpadu.

Vybudované lešenie sa využije na čistenie kotlov pieskovaním, vykonanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch, pre vykonanie iných opráv vo vnútri kotlov a pre merania hrúbky vybraných častí kotlov.

Požadovaná čistota povrchu po otryskávaní je daná údajom Sa - stupňom prípravy povrchu podľa STN EN ISO 8501-2.

Štandardnou hodnotou používanou pre otryskanie vnútorných povrchov kotlov je hodnota Sa = 2,0 (dôkladné otryskanie - odstránenie voľnej hrdze, náterov, očistenie zvarov).

Pre plochy čistené pre vykonanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch požadujeme stupeň prípravy povrchu otryskávaním Sa = 2,5 (veľmi dôkladné otryskanie - kompletne odstránenie okují, hrdze a starých náterov s veľmi malou prípustnou odchýlkou vo farebnosti povrchu)

Z dôvodu technickej náročnosti prevádzky ako aj z dôvodu dodržania termínu realizácie predmetu obstarávania je dôležité, aby jednotlivý Uchádzači absolvovali osobné oboznámenie sa s predmetom obstarávania priamo na mieste jeho budúcej realizácie.

Oboznámenie je po dohovore potrebné absolvovať s p. Ing. Švábikom / svabik@olo.sk /.

3.1 Predpokladaný rozsah výstavby lešenia v kotloch a čistenia kotlov pieskovaním

Výstavba lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním zahŕňa **minimálne nasledovné demontážne, montážne a čistiace práce** v nasledovnom predpokladanom rozsahu a postupe:

Dovoz lešenia

Výstavba lešenia v oboch kotloch, v **predpokladanom rozsahu** uvedenom v Prílohách č. 6.1 a 6.2

Opieskovanie vybratých vnútorných povrchov membránových stien a rúrok oboch kotlov v **predpokladanom rozsahu** uvedenom v Prílohách č. 6.1 a 6.2

Demontáž a odvoz lešenia

Skutočný rozsah vystavaného lešenia, plôch určených na opieskovanie a požadovanej kvality čistenia môžu byť spresnené Obstarávateľom počas výkonu opráv kotlov

Výstavbu a demontáž lešenia a opieskovanie povrchu kotlov predpokladáme vykonať v nepretržitej, 24 – hodinovej prevádzke.

V prípade poškodenia povrchu membránových stien kotlov alebo vzniku netesností tlakového celku kotlov pri výstavbe alebo demontáži lešenia, uchádzač zabezpečí a vykoná na svoje náklady opravy povrchu alebo netesností náležitým spôsobom, vrátane preukazovania kvality opravy.

Do rozsahu opráv výmuroviek patrí aj **nasledovné vybavenie, činnosti a montážne a prepravné mechanizmy** uchádzača – dodávateľa :

Zdvíhacie, prepravné a stavebné mechanizmy potrebné pre bezpečnú a kvalitnú výstavbu lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním

Vybavenie montážneho personálu s náradím pre bezpečnú a kvalitnú výstavbu lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním

Stály technický dozor šéfmontéra uchádzača – dodávateľa počas výstavby lešenia v kotloch a čistenia kotlov pieskovaním na mieste dodania predmetu obstarávania

Všetky náklady spojené s pohybom montážneho personálu a materiálu na mieste a počas výstavby lešenia v kotloch a čistenia kotlov pieskovaním

Pre čistenie kotlov pieskovaním je potrebné, aby si uchádzač zabezpečil vhodný zdroj tlakového vzduchu.

- 3.2** Výstavba lešenia v kotloch a čistenie kotlov pieskovaním musia byť vykonané a dodané v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela samotného.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených Tabuľke č. 1. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu.

Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom súčinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.

Takto vyplnená Tabuľka č. 1 bude tvoriť aj prílohu návrhu Rámcovej zmluvy.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.

Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP 2000.

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu obstarávania nasledovnú povinnú klauzulu, ktorá bude uchádzačmi zapracovaná do návrhu Rámcovej zmluvy:

V prípade záväznej cenovej ponuky iného dodávateľa, ktorý ponúkne ten istý predmet zmluvy za výhodnejších podmienok, bude objednávateľ o tejto skutočnosti písomne informovať dodávateľa. Zároveň bude dodávateľ vyzvaný na prehodnotenie podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy s tým, že ak v lehote 1 mesiaca od výzvy nebudú dodávateľom ponúknuté podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú výhodnosť pre objednávateľa pri dodržaní stanovených technických požiadaviek, môže tento vypovedať túto zmluvu s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom táto začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok, ktoré budú prerokované pred potvrdením Rámcovej zmluvy.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

6.1 Maximálny rozsah lešenia v kotloch a plôch kotlov čistených pieskovaním

Tabuľka č.6.1.1. – Výkaz výmer lešenia

Tabuľka č.6.1.2. – Výkaz výmer pieskovania Sa = 2,0

Tabuľka č.6.1.3. – Výkaz výmer pieskovania Sa = 2,5

6.1 Maximálny rozsah lešenia v kotloch a plôch kotlov čistených pieskovaním

Tabuľka č.6.1.1. – Výkaz výmer lešenia

	Por. č.	Popis	Jednotka	Výmera spolu	Jednotková cena	Spolu Dodávka, montáž
Kotol	Lešenie	1	Spaľovacia komora	m ²	140,0	
		2	2. ťah	m ²	86,0	
		3	3. ťah	m ²	83,0	
		4	Prehrievač I/1	m ²	10,0	
		5	Prehrievač II	m ²	9,0	
		6	Výsypka prehrievačov I/1 a II	m ²	2,5	
		7	Prehrievač I/2	m ²	9,0	
		8	Výsypka prehrievača I/2	m ²	1,5	
		9	Výparník	m ²	18,0	
		10	Výsypka výparníka	m ²	1,5	
		11	Ekonomizér	m ²	25,0	
		12	Výsypka ekonomizéra	m ²	1,5	
		Montáž a demontáž lešenia spolu				

U lešenia je výmerou pochôdzna plocha lešenia

Obidva kotly sú rovnaké, preto aj maximálne výmery sú pre obidva kotly zhodné.
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.

Tabuľka č.6.1.2. – Výkaz výmer pieskovania Sa = 2,0

Kotel	Pieskovanie	1	Spaľovacia komora Sa = 2,0	m ²	290		
		2	2. ťah Sa = 2,0	m ²	205		
		3	3. ťah Sa = 2,0	m ²	200		
		4	Konvektívny ťah Sa = 2,0	m ²	130		
		5	Prehrievač I/1 Sa = 2,0	m ²	95		
		6	Prehrievač I/2 Sa = 2,0	m ²	425		
		7	Prehrievač II Sa = 2,0	m ²	375		
		8	Výparník Sa = 2,0	m ²	680		
		9	Ekonomizér Sa = 2,0	m ²	1030		
			Čistenie pieskovaním spolu				

Obidva kotly sú rovnaké, preto aj maximálne výmery sú pre obidva kotly zhodné.
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.

Tabuľka č.6.1.3. – Výkaz výmer pieskovania Sa = 2,5

Kotel	Pieskovanie	1	Spaľovacia komora Sa = 2,0	m ²	290		
		2	2. ťah Sa = 2,0	m ²	205		
		3	3. ťah Sa = 2,0	m ²	200		
		4	Konvektívny ťah Sa = 2,0	m ²	130		
		5	Prehrievač I/1 Sa = 2,0	m ²	95		
		6	Prehrievač I/2 Sa = 2,0	m ²	425		
		7	Prehrievač II Sa = 2,0	m ²	375		
		8	Výparník Sa = 2,0	m ²	680		
		9	Ekonomizér Sa = 2,0	m ²	1030		
			Čistenie pieskovaním spolu				

Obidva kotly sú rovnaké, preto aj maximálne výmery sú pre obidva kotly zhodné.
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.