

Emisie znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava v roku 2016(mg/m³)

EMISIE ZL	TZL (mg/m ³)		SO ₂ (mg/m ³)		NO _x (mg/m ³)		CO (mg/m ³)		TOC ako C (mg/m ³)		HCl (mg/m ³)	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
január	2,75	1,35	11,27	7,67	139,58	137,88	6,28	6,59	2,13	0,86	3,66	2,67
február	3,59	1,06	10,20	5,37	139,13	139,68	5,68	5,77	3,87	0,48	3,04	3,62
marec	1,90	1,22	14,95	10,83	139,51	140,53	4,20	6,72	4,48	1,20	0,55	2,95
apríl	2,31	1,05	11,46	1,47	140,02	140,24	3,90	4,15	2,01	0,11	2,25	5,01
máj	4,13	1,30	10,39	0,65	138,91	140,02	3,81	3,90	1,15	0,41	2,03	4,39
jún	0,59	0,87	15,49	2,68	138,50	130,63	4,32	1,75	0,60	2,44	4,94	5,76
júl	1,18	0,67	11,77	1,80	140,00	140,04	3,56	2,40	0,94	1,92	3,11	5,11
august	1,15	1,51	9,52	1,81	142,32	140,40	4,58	1,42	2,26	3,68	4,44	5,65
september	0,37	1,27	14,46	0,78	145,03	139,48	4,54	2,38	1,85	3,93	3,18	5,35
október	1,24	0,89	18,01	0,48	142,72	140,50	6,38	2,44	2,81	5,23	2,52	5,20
november	1,52	0,89	6,53	12,98	142,39	147,68	8,36	7,74	1,75	1,49	1,99	3,09
december	2,43	0,19	6,24	14,77	140,95	140,71	9,19	7,43	1,14	0,37	2,59	2,47
Priemer vypustených ZL	1,930	1,023	11,691	5,108	140,755	139,816	5,400	4,391	2,083	1,843	2,858	4,273
zákonny polhodinový priemer emisný limit A*	30		200		400		100		20		60	
zákonny polhodinový priemer emisný limit B**	10		50		200		Krátkodobý priemer C (95%) 150		10		10	
zákonny denný priemer	10		50		200		50		10		10	

*A - žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

**B - 97% polhodinových priemerov v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

EMISIE ZL	PCDD/PCDF (ng/m ³)		Kovy (Tl,Cd) (mg/m ³)		Kovy (Hg) (mg/m ³)		Kovy (Sb,As,Pb, Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V)		HF (mg/m ³)	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Meranie 04 2016	0,0900	0,0100	0,0020	0,0020	0,0300	0,0030	0,0100	0,0100	0,0800	0,0800
Meranie 10 2016	0,0300	0,0100	0,0020	0,0020	0,0020	0,0010	0,0100	0,0100	0,1000	0,1000
Priemer vypustených ZL	0,0600	0,0100	0,0020	0,0020	0,0160	0,0020	0,0100	0,0100	0,0900	0,0900
zákonné priemerné hodnoty	0,1		0,05		0,05		0,5		1,0	