

Emisie znečisťujúcich látok zo ZEVO, Vičie hrdlo 72, Bratislava v roku 2023 (mg/m³)

EMISIE ZL	TZL (mg/m ³)		SO ₂ (mg/m ³)		NO _x (mg/m ³)		CO (mg/m ³)		TOC ako C (mg/m ³)		HCl (mg/m ³)	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
január	0,87	0,96	10,37	5,72	150,33	161,34	3,53	0,58	0,69	1,13	5,79	4,60
február	0,68	1,09	11,00	7,01	157,54	161,16	3,51	0,99	0,59	0,95	5,56	4,80
marec	0,70	2,05	13,22	9,13	160,19	162,26	3,03	1,02	0,74	0,61	5,66	4,86
apríl	0,43	4,44	13,01	9,34	160,24	161,34	3,22	0,91	0,64	0,23	5,29	4,60
máj	0,09	2,92	10,78	8,15	158,54	161,32	3,77	1,21	1,13	0,11	5,68	4,89
jún	0,02	3,68	3,80	5,45	160,02	161,45	2,96	1,66	1,61	0,00	2,80	4,33
júl	0,01	4,84	4,40	4,98	159,95	161,54	2,80	0,90	1,11	0,00	4,03	4,13
august	0,61	2,64	3,77	3,00	160,36	161,67	2,57	0,70	0,65	0,10	5,36	4,44
september	0,69	3,05	3,19	2,80	159,72	161,05	3,49	1,33	0,80	0,01	5,02	4,56
október	0,22	1,89	5,97	7,04	156,13	158,27	3,00	0,65	0,64	0,24	5,14	4,37
november	0,11	3,48	4,11	1,57	160,04	162,03	3,21	0,82	0,48	0,68	4,00	4,65
december	0,04	4,76	2,73	0,46	130,83	133,04	2,93	0,99	0,48	0,52	3,38	4,50
Priemer vypustených ZL	0,373	2,983	7,196	5,388	156,158	158,873	3,168	0,980	0,797	0,382	4,809	4,561
zákonny polhodinový priemer emisný limit A*	30		200		400		100		20		60	
zákonny polhodinový priemer emisný limit B**	10		50		200		Krátkodobý priemer C (95%) 150		10		10	
zákonny denný priemer	10		50		200		50		10		10	

*A - žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.

**B - 97% polhodinových priemerov v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.